

OKSYS TYPPITESTAUS

Oksys laitteissa on typpitesttaus ohjelma valmiina laitteen ohjelmistossa.

Tarvitaan ainoastaan typpikaasu.

Oksysilta löytyy myös typpikaasu, johon on sekoitettu hiukan Vetyä. Näin vuoto voidaan paikallistaa Nuuskijalla.

Tuotenumerot:

322184240 Typpisarja 1 ltr pulloille

322184241 Typpipullo 1 ltr


322184242 Typpi/vetypullo 1 ltr


Lisäksi valikoimassa on lisävaruste, millä 200 bar typpisäiliö voidaan kytkeä 1 ltr typpisarjaan.

Tuotenumero on CFU-NITRO.HD




Typpi/Vety vuoto testi - ohjeet

Code	Kuvaus	Kuvat
322184240 +	1 litran typpipullon liitäntäsarja sisältää • Muovilaakun • Painesäätimen • 30 cm letku hanalla • Hanasäädin, laitteen kytkentään • Typpipulloteline	
322184241 tai 322184242	Typpipullo 1 l Typpi/Vety pullo 1 l	



<https://www.tecalemit.fi/oksys-typpitestaus>

TOIMISTO

Lars Sonckin kaari 14
02600 Espoo

 010 656 5200

VARASTO


Koskelontie 23 C, Ovi 2
02920 Espoo

EMAIL

 etunimi.sukunimi@tecalemit.fi
 service@tecalemit.fi
 varaosatilaukset@tecalemit.fi
 www.tecalemit.fi

Tecalemit

OKSYS TYPPITESTAUS



<https://www.tecalemit.fi/oksys-typpitestaus>

TOIMISTO

Lars Sonckin kaari 14
02600 Espoo

010 656 5200

VARASTO

Koskelontie 23 C, Ovi 2
02920 Espoo

EMAIL

✉ etunimi.sukunimi@tecalemit.fi
✉ service@tecalemit.fi
✉ varaosatilaukset@tecalemit.fi
🌐 www.tecalemit.fi

Tecalemit